



中华人民共和国国家标准

GB/T 26802.4—2011

工业控制计算机系统 通用规范 第4部分：文字符号

Industrial control computer system—General specification—
Part 4: Letter symbol

2011-07-29 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 工业控制计算机系统文字符号	1
英文索引	13
表 1 工业控制计算机系统文字符号	1

前 言

GB/T 26802《工业控制计算机系统 通用规范》分为以下几部分：

- 第 1 部分：通用要求；
- 第 2 部分：工业控制计算机安全要求；
- 第 3 部分：设备用图形符号；
- 第 4 部分：文字符号；
- 第 5 部分：场地安全要求；
- 第 6 部分：验收大纲。

本部分是 GB/T 26802 的第 4 部分。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本部分负责起草单位：西南大学、深圳市研祥通讯终端技术有限公司。

本部分参加起草单位：北京研华兴业电子科技有限公司、中国计算机学会工业控制计算机专业委员会。

本部分主要起草人：祁虔、李涛、黄巧莉、杨颂华、何强、陈志列、耿稳强。

本部分参加起草人：刘永池、林清波、杨孟飞。

工业控制计算机系统 通用规范

第 4 部分:文字符号

1 范围

GB/T 26802 的本部分规定了工业控制计算机系统用的主要文字符号。
本部分适用于工业控制计算机系统的各类技术文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 26802 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 4365—2003 电工术语 电磁兼容(IEC 60050(161):1990,IDT)

GB/T 17212—1998 工业过程测量和控制 术语和定义(idt IEC 60902:1987)

GB/T 20001.2—2001 标准编写规则 第 2 部分:符号

GB/T 26802.1—2011 工业控制计算机系统 通用规范 第 1 部分:通用要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 26802 的本部分。

3.1

文字符号 letter symbol

用字母、数字、汉字等或它们的组合来表达一定事务或概念的符号。

[GB/T 20001.2—2001,定义 3.3]

4 工业控制计算机系统文字符号

工业控制计算机系统文字符号见表 1。

表 1 工业控制计算机系统文字符号

编号	名称	符号	说明
001	报警 Alarm	AL	
002	报警控制台 Alarm Console	ALC	
003	报警指示器 Alarm Indicator	ALI	
004	被控系统 Controlled System	COS	
005	比特误码率 Bit Error Rate	BER	