



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1369—2016

人员密集场所消防安全评估导则

Guidance on fire risk assessment of assembly occupancies

2016-12-20 发布

2017-03-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评估工作程序及步骤	2
4.1 概述	2
4.2 前期准备	2
4.3 现场检查	2
4.4 评估判定	4
4.5 报告编制	4
5 评估单元及评估内容	5
5.1 消防安全管理单元	5
5.2 建筑防火单元	8
5.3 安全疏散设施单元	8
5.4 消防设施单元	9
6 评估结论分级	10
7 评估报告格式	11
7.1 报告结构	11
7.2 报告附件	11
附录 A (资料性附录) 现场检查记录表	12
附录 B (资料性附录) 调查问卷内容示例	13
附录 C (规范性附录) 单元不合格项汇总表	14
附录 D (规范性附录) 单元评估结果汇总表	15
附录 E (规范性附录) 消防安全评估报告封面格式	16
附录 F (规范性附录) 消防安全评估报告著录项格式	17
参考文献	19

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会建筑消防安全工程分技术委员会(SAC/TC 113/SC 13)归口。

本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。

本标准参与起草单位:福建省公安消防总队、天津市公安消防总队、黑龙江省公安消防总队、上海市公安消防总队、国家消防工程技术研究中心。

本标准主要起草人:张玉贤、王婕、张梅红、王以革、王达、闫家伟、靳顺顺、杜长海、赵华亮、王欣、张欣、果春盛、任常兴。

人员密集场所消防安全评估导则

1 范围

本标准规定了人员密集场所消防安全评估的工作程序及步骤、评估单元及评估内容、消防安全评估结论和消防安全评估报告的要求。

本标准适用于人员密集场所(劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍除外)的消防安全现状评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5907 (所有部分) 消防词汇

GA 503 建筑消防设施检测技术规程

GA 654—2006 人员密集场所消防安全管理

3 术语和定义

GB/T 5907、GA 503、GA 654—2006 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为便于使用,以下重复列出了 GA 654—2006 中的某些术语和定义。

3.1

公共娱乐场所 **public entertainment occupancy**

具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所。包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉 OK 厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所,保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所以及其他与所列场所功能相同或相似的营业性场所。

注: 改写 GA 654—2006, 定义 3.1。

3.2

公众聚集场所 **public gathering occupancy**

宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所,以及其他与所列场所功能相同或相似的场所。

3.3

人员密集场所 **assembly occupancy**

公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

注: 改写 GA 654—2006, 定义 3.2。

3.4

检查项 **check item**

对各评估单元的评估内容进行现场检查时设立的检查表条目。